



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00066/23

Серия **RU** № **0362764**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория»;
 место нахождения: г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615;
 адрес места осуществления деятельности: г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615;
 регистрационный номер RA.RU.11HB88, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 17.11.2020 г;
 телефон: +7 (495) 532-57-17, адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная группа АМА».
 Место нахождения (адрес юридического лица): 108811, Россия, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, двлд.4, стр. 5, оф. 707Е. Адрес места осуществления деятельности: 143002, Россия, Московская обл., Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Западная, д. 4. ОГРН: 1217700615582. Телефон: +7 (926) 588-33-35, адрес электронной почты: promgroupama@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная группа АМА».
 Место нахождения (адрес юридического лица): 108811, Россия, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, двлд.4, стр. 5, оф. 707Е. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143002, Россия, Московская обл., Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Западная, д. 4.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые металлические со светопрозрачным заполнением площадью более 25% от площади проема в свету со стационарным или автоматическим порогом: однопольные типа ДПМГО-1-EIWS60 шириной от 700 мм до 1250 мм, высотой от 1700 мм до 2800 мм, и двухпольные типа ДПМГО-2-EIWS60 шириной от 1100 мм до 1800 мм, высотой от 1700 мм до 2800 мм, с толщиной полотна не менее 63 мм. Светопрозрачное заполнение – стекло многослойное противопожарное марки "ЩИТ-201-60Т" (ООО «ФОТОТЕХ», ТУ 5923-011-18108815-09) толщиной не менее 26 мм, выпускаемые по ТУ 25.12.10-003-58527203-2022 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ С ОСТЕКЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 25% С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ EIWS 60».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 3321/C-23 от 20.02.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78);
 Отчета о проверке производства № 71/ТР от 19.09.2022 г. (Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», Аттестат № RA.RU.11HB88 от 17.11.2020 г.).
 Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость»;
 ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости – EIWS 60. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе условий Ж2, ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации дверей – не менее 18 месяцев со дня продажи дверей. Установленный срок службы дверей до списания – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.02.2023 ПО 20.02.2028
 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Черепанов Даниил Алексеевич
 (Ф.И.О.)

Исенацев Юрий Борисович
 (Ф.И.О.)